

znak sprawy: GK.271.24.2017

Przebudowa drogi gminnej publicznej, ul. Słonecznej w miejscowości Borzygniew, łączącej historyczną część wsi ze współczesną zabudową o charakterze mieszkaniowym, usługowym i rekreacyjnym – łącznika drogi powiatowej, ul. Wałbrzyskiej z drogą gminną ul. Sportową i Domem Pomocy Społecznej

GMINA MIETKÓW
ul. Kolejowa 35
55-081 MIETKÓW
NIP 913-10-25-850

Mietków, dnia 09.11.2017 r.

Gmina Mietków
ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi publicznej, ul. Słonecznej w miejscowości Borzygniew, łączącej historyczną część wsi ze współczesną zabudową o charakterze mieszkaniowym, usługowym i rekreacyjnym — łącznika drogi powiatowej, ul. Wałbrzyskiej z drogą gminną ul. Sportową i Domem Pomocy Społecznej.

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

Pytanie 1.

„Jaka jest grubość istniejącej nawierzchni betonowej przewidzianej do kruszenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż grubość nawierzchni betonowej do kruszenia wynosi ok. 20 cm.

Pytanie 2.

„Czy zamawiający dopuszcza zmianę proponowanych rozwiązań projektowanej konstrukcji jezdni przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów?”

Odpowiedź:

Zmianę technologii wykonania konstrukcji jezdni, można dokonać na odcinku drogi z istniejącą nawierzchnią betonową.

z up. **WÓJTA**

Ireneusz Sioma
Sekretarz Gminy