

Nr sprawy: Gk/Zw.271.23.2023

Mietków, dn. 08.12.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Postępowanie: „Przebudowa dróg w zakresie oświetlenia drogowego – montaż lamp solarno-wiatrowych” prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

W związku z otrzymanym w dniu 07.12.2023 r. zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE:

Zwracamy się z zapytaniami o następujące rozwiązania równoważne:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 panela 380W zamiast 2x190W ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli 380Wp zamiast 2x190Wp pod warunkiem spełnienia wymagań konstrukcyjnych określonych w Opisie Technicznym – „Konstrukcja słupa musi być przystosowana do obciążeń wynikających z miejsca instalacji w gminie Mietków oraz obciążeń wynikających z montażu oprawy, wysięgnika, urządzeń sterujących, akumulatorów i paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej. Montaż lamp w terenie jak dla 1 strefy wiatrowej zgodnie z PN-EN 1991-1-4, montaż będzie odbywał się na wysokości poniżej 300m n.p.m.”


WÓJT
Adam Kozarowicz