

Bd.271.6.2021

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

**dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania:**

„Wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej na płycie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego Centrum Rekreacji w Mietkowie”

W zawiązku z otrzymanymi w dniu 26.08.2021 r. zapytaniami w sprawie niejasności zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mietków dokumentacji technicznej, zamawiający udziela następujących wyjaśnień :


1. *Zgodnie z projektem nawierzchnia poliuretanowa ma zostać wykonana w systemie przepuszczalnym a jednocześnie w projekcie znajduje się informacja o warstwie uszczelniającej. Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową w systemie przepuszczalnym oraz podbudowę w systemie przepuszczalnym, dlatego wnosimy o rezygnację z warstwy uszczelniającej.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że rezygnuje z warstwy uszczelniającej zgodnie z propozycją wykonawcy.

Jednocześnie zamawiający Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mietków zamieszcza:

- 1) poprawiony przez projektanta opis techniczny,
- 2) poprawiony przez projektanta rysunek 2 -warstwy projektowanej nawierzchni.


WÓJT
Adam Kozarowicz